

# COMUNE DI ROVIO

Confederazione Svizzera – Canton Ticino



## NUOVI ORARI

CANCELLERIA:  
LU – VE 09.30 - 11.30  
LU – GIO 14.00 - 16.00

UFFICIO TECNICO:  
ME 14.00 - 16.00  
GIO 16.00 - 18.00

Piazzetta 1

DICASTERO ACQUA POTABILE

telefono 091 649 82 91  
fax 091 649 42 81  
e-mail comune.rovio@bluewin.ch

incaricato Secondiani Silvio  
telefono

**Cancelleria comunale**  
**6821 Rovio**



Signor  
Davide Tacchella

6821 Rovio 9 luglio 2012

Ns. Riferimento

Vs. riferimento

**R.M. 224 / 9.7.2012**

## **Interpellanza del 2.7.2012 denominata Azienda acqua potabile e contatori installati sul territorio**

Egregio signor Tacchella,

ci riferiamo all'interpellanza citata a margine e sulla base dell'art. 33 del Regolamento comunale (RegCom) rispondiamo alle sue gentili richieste.

1. Da informazioni assunte presso una ditta specializzata e del settore la durata d'esercizio dei contatori è stabilita tra 12 e 15 anni. Dopo questa scadenza si rende quindi necessario eseguire la prima revisione degli apparecchi.
2. Il fornitore segnala che dopo il lasso di tempo sopraccitato è bene eseguire una prima revisione oppure sostituire il contatore. Ciò è comunque una decisione da assumere dalla Commissione Amministratrice.
3. Ad oggi gli allacciamenti muniti di contatore ammontano a 420; di questi 105 sono già di nuova generazione e quindi predisposti per l'installazione dell'apparecchiature per la trasmissione dei dati via telematica.
4. Al momento non siamo in grado di fornire questa suddivisione in quanto il lavoro assegnato alla squadra esterna UTC per il rilevamento di tutti i dati inerenti ai contatori ubicati sul territorio (anno di costruzione, numero, diametro e proprietario dell'allacciamento) non ha potuto essere terminato a causa della mancanza di personale. Sarà comunque obbligatorio eseguire questa verifica per poter inserire nel nuovo programma informatico i dati corretti.

L'Azienda comunale dell'acqua potabile è intenzionata, come si evince anche dalla tabella dei futuri investimenti allegata al preventivo 2012, a sottoporre al Legislativo un messaggio municipale per la sostituzione dei 315 contatori che sono obsoleti e non possono essere utilizzati in un procedimento di rilevazione elettronica dei dati. Da un

mero calcolo e considerando una durata media di 15 anni, tutti i 315 contatori esistenti avrebbero dovuto già essere sostituiti in precedenza.

Richiamato l'art. 33 RegCom riteniamo quindi di aver evaso l'interpellanza presentata.

Distinti saluti.

Il Sindaco:  
  
Fausto Valsangiacomo

**PER IL MUNICIPIO**



Per il Segretario:  
  
Manuela Pongelli